



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 17/10/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8161009778A			
Nome da Edificação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ			
Nome Fantasia: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ			
Logradouro público: Rua Vereador José Carlos Mendonça		Nº:	
Bairro: CARVALHO	Município: ITAJAÍ/SC	CEP: 88307-580	
Complemento:		LAT/LONG: (-26.931033826753,-48.684059850262)	
Referência: C.E.I. PROFª MARIA DO CARMO ESPINDOLA		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Protocolo: A8161009157A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 1.255,53 (m²)			
Nome Solicitante: L. M.	CPF/CNPJ: ***.510.109-**	Evento: Não	
Data da Solicitação: 17/10/2023	Quantidade de anexos: 7	Risco do processo: Risco III	

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. 1 (317625)			
Área da solicitação: 1.255,53 (m²)		Área aprovada: 1.255,53 (m²)	
Nº de pavimentos: 3	Altura: 6,00 (m)	Área do pavimento Tipo: 447,44 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m²)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 36
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco III
Resumo do enquadramento simplificado (4878454): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².			
Responsável técnico: LARISSA MEIRELES		Registro (CREA/CAU/CRT): PRA2633868	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	repartições públicas	6,00	36,00	1.255,53	1.255,53	1.255,53

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SE] - Saídas de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência
[IEL] - Instalações elétricas	[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)
[IE] - Iluminação de emergência	[SHP] - Sistema hidráulico preventivo
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[PPE] - Proteção por extintores
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[COMP] - Compartimentação (horizontal e/ou vertical);
[BI] - Brigada de incêndio	[AI] - Alarme de incêndio
[AVtr] - Acesso de viaturas	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	04.984.818/0001-47
2	L. M.	***.510.109-**

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de ITAJAÍ/SC, 17/10/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

ITAJAÍ/SC, 17/10/2023

LÓCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: c5666750a79631f5b70e075cf4320d29b17ad011